

SISKLOR CAEPA du 27 au 29 Janvier 2014

Date/Heure	OREPA	Commune	CAEPA	Chlore Rés.	Réseau	Secteur ou point	Remarque
1/29/2014 11:41	Ouest	Kenskoff	Demoulin	0	Demoulin	BI-Maison Tilus Bas Jacquete	Problème au niveau du Captage
1/27/2014 15:17	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Rue neuve	Pas d'HTH en stock
1/29/2014 17:54	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Kalaplas	Pas d'HTH en stock
1/29/2014 17:54	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	BP_Chez OP	Pas d'HTH en stock
1/29/2014 17:55	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Rue neuve	Pas d'HTH en stock
1/27/2014 15:15	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	BP_Chez OP	Pas d'HTH en stock
1/27/2014 15:16	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Kalaplas	Pas d'HTH en stock
1/28/2014 17:40	Centre	Centre	Mirbalais	0	Mahotiere	Reservoir Fort Anglais	Rien à signaler
1/28/2014 8:33	Centre	Gonaives	Source Limon	0	Source Limon	Borne Fontaine Carrefpour Oreste	Pas d'HTH en stock
1/27/2014 7:38	Centre	Gonaives	Source Limon	0	Source Limon	Borne Fontaine Carrefpour Oreste	Pas d'HTH en stock
1/29/2014 7:10	Centre	Gonaives	Source Limon	0	Source Limon	Borne Fontaine Carrefpour Oreste	Pas d'HTH en stock
1/29/2014 15:40	Sud	Barraderes	Calbassier	0.3	Calbassier	BF, Proche Reservoir	Eau Sale
1/29/2014 15:40	Sud	Barraderes	Calbassier	0.3	Calbassier	BF, Proche Reservoir	Eau Sale
1/27/2014 12:58	Centre	Belladere	Belladère	0.4	Centre Ville	Font. Pub Kafou Gabriel	Fuites sur la ligne
1/29/2014 9:26	Ouest	Cabaret	Fond Blanc	0.4	Fond Blanc	Font Pub localite Jasmen	Fuites sur la ligne
1/28/2014 9:55	Ouest	Cabaret	Fond Blanc	0.4	Fond Blanc	Font Pub localite Jasmen	Fuites sur la ligne
1/28/2014 7:38	Centre	Centre	Thomassique	0.4	Darlegrand	Fontaine P, proche Eglise Cath.	Rien à signaler
1/29/2014 16:19	Centre	Centre	Thomassique	0.4	Darlegrand	Fontaine P, proche Eglise Cath.	Rien à signaler
1/27/2014 20:45	Centre	Centre	Thomassique	0.4	Darlegrand	Fontaine P, proche Eglise Cath.	Rien à signaler
1/27/2014 20:41	Centre	Centre	Thomassique	0.4	Darlegrand	Fontaine P, proche Place	Rien à signaler
1/29/2014 16:18	Centre	Centre	Thomassique	0.4	Darlegrand	Fontaine P, proche Place	Rien à signaler
1/28/2014 7:36	Centre	Centre	Thomassique	0.4	Darlegrand	Fontaine P, proche Place	Rien à signaler
12/30/2013 8:39	Centre	Belladere	Lasserve	0.4	Lasserve	BI-Eglise Bethel	Pas de Reactif de DPD en Stock
12/28/2013 6:38	Centre	Belladere	Lasserve	0.4	Lasserve	Borne font-Terrain Lasserve	Rien à signaler
12/29/2013 6:38	Centre	Belladere	Lasserve	0.4	Lasserve	Ti priz- proche Res	Rien à signaler
1/27/2014 12:54	Centre	Belladere	Belladère	0.6	Centre Ville	BI-Proche Caserne	Rien à signaler
1/27/2014 12:55	Centre	Belladere	Belladère	0.6	Centre Ville	BI-Hotel Asiette Creyole	Rien à signaler
1/27/2014 9:41	Centre	Las Cahobas	Cabestor	0.6	Cabestor	BI-Wolakay	Stock d'HTH presque épuisé
12/28/2013 7:23	Centre	Belladere	Lasserve	0.4	Lasserve	Kiosque Pub-Morne Lagouasse	Rien à signaler
12/29/2013 6:27	Centre	Belladere	Lasserve	0.4	Lasserve	Borne font-Terrain Lasserve	Rien à signaler
12/30/2013 7:40	Centre	Belladere	Lasserve	0.4	Lasserve	Ti priz- proche Res	Pas de Reactif de DPD en Stock
Date/Heure	OREPA	Commune	CAEPA	Chlore Rés.	Réseau	Secteur ou point	Remarque

SISKLOR CAEPA du 27 au 29 Janvier 2014

1/29/2014 13:28	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Zone K-Nouialle	Problème au niveau du Captage
1/29/2014 13:30	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Zone Ktanm	Problème au niveau du Captage
1/28/2014 13:40	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Zone Ktanm	Problème au niveau du Captage
1/29/2014 13:29	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	B.Prive Chez Angelin	Stock de Réactif presque'épuisé
1/28/2014 13:38	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	B.Prive Chez Angelin	Stock de Réactif presque'épuisé
1/28/2014 13:36	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Localite Labaret	Problème au niveau du Captage
1/28/2014 13:39	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Bas Labadi	Fuites sur la ligne
1/29/2014 13:27	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Localite Labaret	Problème au niveau du Réservoir
1/28/2014 13:37	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Zone K-Nouialle	Problème au niveau du Réservoir
1/28/2014 13:35	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	B. Prive Chez Philimon	Fuites sur la ligne
1/29/2014 13:29	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	BF Bas Labadi	Fuites sur la ligne
1/29/2014 13:26	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.6	Labadi	B. Prive Chez Philimon	Fuites sur la ligne
1/29/2014 7:22	Centre	Belladere	Belladère	0.8	Centre Ville	BI-Hotel Asiette Creyole	Rien à signaler
1/27/2014 12:49	Centre	Belladere	Belladère	0.8	Centre Ville	Font Pub Localite Katoz	Rien à signaler
1/29/2014 7:09	Centre	Belladere	Belladère	0.8	Centre Ville	Font Pub Localite Katoz	Rien à signaler
1/28/2014 13:00	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 4 - Beyotte	Rien à signaler
1/29/2014 8:27	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 3 - Kadette	Rien à signaler
1/27/2014 8:42	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 3 - Kadette	Rien à signaler
1/28/2014 8:31	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 3 - Kadette	Rien à signaler
1/27/2014 10:22	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.8	Labadi	BF Zone Ktanm	Problème au niveau du Réservoir
1/27/2014 10:19	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.8	Labadi	BF Localite Labaret	Problème au niveau du Réservoir
1/27/2014 10:22	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.8	Labadi	BF Bas Labadi	Problème au niveau du Captage
1/27/2014 10:20	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.8	Labadi	BF Zone K-Nouialle	Problème au niveau du Captage
1/27/2014 10:19	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.8	Labadi	B. Prive Chez Philimon	Fuites sur la ligne
1/27/2014 10:20	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.8	Labadi	B.Prive Chez Angelin	Fuites sur la ligne
1/29/2014 7:19	Centre	Belladere	Belladère	1	Centre Ville	BI-Proche Caserne	Rien à signaler
1/29/2014 11:21	Ouest	Ganthier	Centre Ville	1.2	Centre Ville Ga	Branchement Individuel Ecole Ntle S	Fuites sur la ligne
1/29/2014 11:19	Ouest	Ganthier	Centre Ville	1.2	Centre Ville Ga	Branchement Individuel Rte Nationa	Stock d'HTH presque'épuisé
1/28/2014 16:40	Sud	Asile	La Source	1.2	La Source	BI, Maison Mme Roger	Rien à signaler
1/28/2014 16:38	Sud	Asile	La Source	1.3	La Source	BF, Carrefour Jeudi	Rien à signaler
1/28/2014 16:29	Sud	Asile	La Source	1.3	La Source	BF, Proche Bureau Casec	Rien à signaler
1/28/2014 16:36	Sud	Asile	La Source	1.3	La Source	BF, Zone Abricot	Rien à signaler
Date/Heure	OREPA	Commune	CAEPA	Chlore Rés.	Réseau	Secteur ou point	Remarque

1/28/2014 10:43	Centre	Saut d'Eau	Saut D'Eau	2	Saut D'Eau	BI-Localite la Borne	Rien à signaler
1/27/2014 18:26	Sud	Asile	La Source	2.3	La Source	BI, Maison Mme Roger	Rien à signaler
1/27/2014 18:24	Sud	Asile	La Source	2.3	La Source	BF, Carrefour Jeudi	Rien à signaler
1/27/2014 18:22	Sud	Asile	La Source	2.4	La Source	BF, Zone Abricot	Rien à signaler
1/27/2014 18:20	Sud	Asile	La Source	2.4	La Source	BF, Proche Bureau Casec	Rien à signaler
1/27/2014 20:38	Centre	Centre	Thomassique	0.6	Darlegrand	BP, Zone do Bossi	Rien à signaler
1/28/2014 7:34	Centre	Centre	Thomassique	0.6	Darlegrand	BP, Zone do Bossi	Rien à signaler
1/29/2014 16:16	Centre	Centre	Thomassique	0.6	Darlegrand	BP, Zone do Bossi	Rien à signaler

SMS Reçus = 71
CAEPA = 15

Résultat du Test	Couleur
0.0 mg/l	Qualite Mauvaise
0.1 ≤ x ≤ 0.3	Qualité Faible
0.3 < x < 0.5	Qualité Passable
0.5 ≤ x ≤ 1.0	Bonne Qualité
1.0 < x	Eau Trop Chlorée