

Date/Heure	OREPA	Commune	CAEPA	Chlore Rés.	Réseau	Secteur ou point	Remarque
1/30/2014 7:29	Centre	Belladere	Belladère	0	Centre Ville	Font. Pub Morne Orilyen	Rien à signaler
1/30/2014 7:41	Centre	Belladere	Belladère	0.2	Centre Ville	Font. Pub Kafou Gabriel	Fuites sur la ligne
1/30/2014 7:40	Centre	Belladere	Belladère	0.8	Centre Ville	BI-Proche Caserne	Rien à signaler
1/30/2014 7:12	Centre	Belladere	Belladère	1.2	Centre Ville	Font Pub Localite Katoz	Rien à signaler
1/30/2014 10:49	Centre	Las Cahobas	Cabestor	0.6	Cabestor	BI-Wolakay	Pas d'HTH en stock
1/30/2014 8:11	Sud	Barraderes	Calbassier	0.4	Calbassier	Kiosque Pub, Carr St Michel	Eau Sale
1/30/2014 12:41	Nord	Nord'Est	Capotille	0.6	Capotille	Kiosque # 7- Brunette	Rien à signaler
1/30/2014 12:41	Nord	Nord'Est	Capotille	0.8	Capotille	Kiosque # 1 - Chambellan	Rien à signaler
1/30/2014 12:40	Nord	Nord'Est	Capotille	1	Capotille	Kiosque # 5 - Fran Choisi	Rien à signaler
1/30/2014 10:10	Nord	Nord'Est	Capotille	1	Capotille	Kiosque # 3 - Kadette	Rien à signaler
1/30/2014 16:52	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Kalaplas	Pas d'HTH en stock
1/30/2014 16:54	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	Kiosque Rue neuve	Pas d'HTH en stock
1/30/2014 16:52	Centre	Dessalines	Dessalines	0	Dessalines	BP_Chez OP	Pas d'HTH en stock
1/30/2014 7:00	Sud	Asile	La Source	0.6	La Source	BF, Zone Abricot	Rien à signaler
1/30/2014 7:02	Sud	Asile	La Source	0.6	La Source	BF, Carrefour Jeudi	Rien à signaler
1/30/2014 7:04	Sud	Asile	La Source	0.6	La Source	BI, Maison Mme Roger	Rien à signaler
1/30/2014 6:58	Sud	Asile	La Source	0.7	La Source	BF, Proche Bureau Casec	Rien à signaler
1/30/2014 16:31	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.2	Labadi	B.Prive Chez Angelin	Stock de Réactif presque'épuisé
1/30/2014 16:29	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.2	Labadi	B. Prive Chez Philimon	Fuites sur la ligne
1/30/2014 16:32	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.2	Labadi	BF Bas Labadi	Fuites sur la ligne
1/30/2014 16:29	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.2	Labadi	BF Localite Labaret	Problème au niveau du Réservoir
1/30/2014 16:33	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.2	Labadi	BF Zone Ktanm	Problème au niveau du Captage
1/30/2014 16:30	Centre	Petite Riviere	Labadi	0.2	Labadi	BF Zone K-Nouialle	Problème au niveau du Captage
1/30/2014 13:47	Centre	Gonaives	Lagon Bazile	0	Lagon Bazile	BF- Localite Vieux Poste	Pas d'HTH en stock
1/30/2014 10:12	Centre	Gonaives	Source Limon	0	Source Limon	Borne Fontaine Carrefpour Oreste	Pas d'HTH en stock
1/30/2014 8:30	Centre	Centre	Thomassique	0.4	Darlegrand	Fontaine P, proche Eglise Cath.	Rien à signaler
1/30/2014 8:28	Centre	Centre	Thomassique	0.5	Darlegrand	Fontaine P, proche Place	Rien à signaler
1/30/2014 8:26	Centre	Centre	Thomassique	0.6	Darlegrand	BP, Zone do Bossi	Rien à signaler

SMS Reçus = 28
CAEPA = 10

Résultat du Test	Couleur	
0.0 mg/l	Qualite Mauvaise	
$0.1 \leq x \leq 0.3$	Qualité Faible	
$0.3 < x < 0.5$	Qualité Passable	
$0.5 \leq x \leq 1.0$	Bonne Qualité	
$1.0 < x$	Eau Trop Chlorée	