

| Date/Heure      | OREPA  | Commune     | CAEPA       | Chlore Rés. | Réseau       | Secteur ou point                | Remarque                                      |
|-----------------|--------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------|---|
| 1/31/2014 7:31  | Centre | Belladere   | Belladère   | 0           | Centre Ville | Font. Pub Morne Orilyen         | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 9:45  | Centre | Belladere   | Belladère   | 0.6         | Centre Ville | BI-Proche Caserne               | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 7:33  | Centre | Belladere   | Belladère   | 0.8         | Centre Ville | Font Pub Localite Katoz         | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 6:31  | Centre | Las Cahobas | Cabestor    | 0           | Cabestor     | BI-Wolakay                      | Pas de Reactif de DPD en Stock                |
| 1/31/2014 15:03 | Sud    | Barraderes  | Calbassier  | 0.3         | Calbassier   | BF, Proche Reservoir            | Eau Sale                                      |
| 1/31/2014 10:52 | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | Kiosque Pub localite labarre    | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 10:50 | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | BI-Chez Magalie                 | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 10:54 | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | Kiosque zone vignier            | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 10:53 | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | BI-Rue Pierre Michel            | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 10:54 | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | BI-Zone thomas                  | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 10:47 | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | Kiosque Pub Localite Bois Boule | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 9:53  | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | Kiosque Pub Localite Bois Boule | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 10:48 | Ouest  | Arcahaie    | Mahee       | 0           | Mahee        | Kiosque Pub Xone Basi Mahee     | Problème au niveau du système de désinfection |
| 1/31/2014 8:24  | Centre | Saut d'Eau  | Saut D'Eau  | 0.4         | Saut D'Eau   | Kiosque Pub-Boulevard Laventure | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 8:24  | Centre | Saut d'Eau  | Saut D'Eau  | 0.6         | Saut D'Eau   | BI-Rue Louverture               | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 8:24  | Centre | Saut d'Eau  | Saut D'Eau  | 0.6         | Saut D'Eau   | BI-Maison Derose, Rue St Jean   | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 8:24  | Centre | Saut d'Eau  | Saut D'Eau  | 0.8         | Saut D'Eau   | BI-Kafou Celcius                | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 8:24  | Centre | Saut d'Eau  | Saut D'Eau  | 0.8         | Saut D'Eau   | Font Pub kafou Cimetiere        | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 14:46 | Centre | Centre      | Thomassique | 0.5         | Darlegrand   | Fontaine P, proche Place        | Rien à signaler                               |
| 1/31/2014 14:45 | Centre | Centre      | Thomassique | 0.6         | Darlegrand   | BP, Zone do Bossi               | Rien à signaler                               |

SMS Reçus = 20

CAEPA = 6

| Résultat du Test | Couleur          |
|------------------|------------------|
| 0.0 mg/l         | Qualite Mauvaise |
| 0.1 ≤ x ≤ 0.3    | Qualité Faible   |
| 0.3 < x < 0.5    | Qualité Passable |
| 0.5 ≤ x ≤ 1.0    | Bonne Qualité    |
| 1.0 < x          | Eau Trop Chlorée |